

化江医药企业使用危险化学品安全专项整治检查聘请专家费

单位：韶关市武江区应急管理局

序号	姓名	天数	单价	金额(元)	建行卡号	职称	备注
1	黎明	1.5	500	750	6227003150150121484	工程师	2023年6月13、14日对丹霞生物制药、科德新材料、利民制药检查
2	彭振卫	1.5	500	750	6217003150004230540	工程师	
合计		3	500	1500			


单位负责人：[Signature]

分管领导：文小媛

审核人：郭相伙

经办人：[Signature]

2023年6月15日



聘请专业技术人员审批表

单位：武江区应急管理局

2023年 6月12日

申请人	朱庆东	技术人员姓名	黎明	工作时间(天)	1.5
技术人员单位及技术资格	深圳市华泰建设工程有限公司 工程师 6227 0031 5015 0121 484				
申请事由及工作地点	2023年6月13、14日 广东丹碧生物制药有限公司、韶关市科德新材料有限公司等3家企业进行化工医药企业使用危险化学品安全专项整治检查。				
劳务费付款方式	现金 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 电汇 <input type="checkbox"/> 汇票 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
审批	分管领导	拟同意，呈黄局审批 陈浩 6.12			
	主要领导	阅 黄局			



聘请专业技术人员审批表

单位：武江区应急管理局

2023年 6月12日

申请人	朱庆东	技术人员姓名	彭振卫	工作时间(天)	1.5
技术人员单位及技术资格	韶关市化工协会 工程师 6217 0031 5000 4230 540				
申请事由及工作地点	2023年6月13、14日 广东丹碧生物制药有限公司、韶关市科德新材料有限公司等3家企业进行化工医药企业使用危险化学品安全专项整治检查。				
劳务费付款方式	现金 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 电汇 <input type="checkbox"/> 汇票 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
审批	分管领导	拟同意，呈黄局审批 陈浩 6.12			
	主要领导	阅 黄局			

黎明 于二〇〇四年

十二月，经广东省冶金

工程技术工程师资格

评审委员会评审通过，

具备 化学工程师

资格。特发此证



发证机关：

二〇〇五年三月十六日



粤中取证字第 0500102239656 号

身份证号：340403197003241418

彭振卫

彭振卫 于二〇一四年



十一月，经 韶关市机电工

程技术工程师资格

评审委员会评审通过，

具备 机械工程师

资格。特发此证



粤中取证字第 1400102227720号



发证机关 韶关市人力资源和社会保障局

二〇一五年一月

彭振卫

广东省应急管理厅

粤应急函〔2023〕115号

广东省应急管理厅关于立即开展化工医药企业使用危险化学品安全专项整治工作的通知

各地级以上市应急管理局：

为贯彻落实《广东省安全生产委员会办公室 广东省消防安全委员会办公室关于深刻吸取广州海珠厂房亡人事故教训 进一步强化清明期间安全防控工作的紧急通知》（粤安办〔2023〕58号）的工作部署，切实加强化工、医药企业危险化学品使用安全风险防控，举一反三，坚决遏制类似事故发生，省应急管理厅决定部署开展化工、医药企业使用危险化学品安全专项整治工作，现将有关事项通知如下：

一、整治范围

全省涉及使用危险化学品的化工、医药行业企业。化工、医药行业指的是《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）中的第25大类石油、煤炭及其他燃料加工业（第253中类核燃料加工除外），第26大类化学原料和化学制品制造业（第267中类炸药、火工及焰火产品制造除外），第27大类医药制造业、第28大类化学纤维制造业。

二、重点内容

（一）是否未依法取得危险化学品安全生产行政许可擅自生

产、经营危险化学品；是否未依法取得危险化学品安全使用许可证擅自使用危险化学品从事生产并且使用量达到数量标准；是否以一般项目名义建设危险化学品生产、储存装置设施。

（二）危险化学品的使用安全条件（包括工艺）是否符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求；是否将危险化学品储存在专用仓库、专用场所或者专用储存室内，实行分类、分区储存；储存方式和条件是否符合《危险化学品仓库储存通则》等标准规范要求；是否存在超范围、超储量和禁忌物料混存混放问题；是否使用没有“一书一签”或者危险特性不明的危险化学品。

（三）是否根据危险化学品的品种、数量和危险特性等，按标准规范要求采取相应的监测、监控、防晒、防火、防爆、防毒、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏等安全防范措施；是否对危险化学品安全设施进行维护、保养和检测，保证安全设施的正常使用。

（四）是否将场所设施出租发包给不具备危险化学品储存、使用条件的单位和个人；涉及出租、发包的单位，是否签订专门的安全生产管理协议，或者在租赁、承包合同中约定各自的安全生产管理职责；业主单位是否对承租、承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期开展隐患排查治理。

（五）是否依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员；是否建立全员安全生产责任制，明确涉及储存、使用危险化学品的岗位安全责任；是否结合危险化学品的品类、危险特性和工艺、技术等情况建立安全管理制度，编制安全操作规程；是

否对涉及储存、使用危险化学品岗位的人员进行必要的安全教育培训。

（六）是否对本企业使用、储存的危险化学品进行重大危险源辨识、建档和备案；是否落实重大危险源定期检测检验、评估、监控、备案、核销等管理措施；是否采用国家、省明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、技术、设备和材料。

（七）是否制定危险化学品事故应急预案并定期组织演练；是否根据所使用危险化学品的危险特性，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备；涉及危险化学品储存、使用场所的动火、受限空间等特殊作业是否按规定办理作业票，进行安全风险分析，确认安全条件，落实防范措施，明确监护人员。

三、进度安排

（一）摸清底数，建档立账。（4月30日前）。各地级以上市应急管理局要组织对本辖区化工、医药企业全面摸底排查，精准掌握涉及使用危险化学品的化工、医药企业基本情况，认真填写《广东省化工、医药企业使用危险化学品情况统计表》（附件），于4月30日前报送省应急管理厅。

（二）企业自查，整改隐患。（5月30日前）。属地应急管理部门要督促有关企业对照专项整治内容深入开展隐患排查，全面辨识危险化学品安全风险点、危险源，建立健全隐患问题和整改措施清单，按照隐患排查“五落实”要求，逐项抓好隐患问题整改闭环。

（三）全面核查，重点执法。（6月30日前）。各地级以上市应急管理局要组织对本辖区涉及使用危险化学品的化工、医

药企业进行全覆盖检查，全面核实企业自查自纠情况，督促企业限期整改隐患，依法查处违法违规行为。其中地级以上市应急管理部门检查比例不少于 10%，且不少于 5 家。

（四）省级督导，重点抽查。（7 月 30 日前）。省应急管理厅适时对各地工作推进情况进行督导抽查，对专项工作中的典型经验做法积极推广应用，对工作推诿扯皮、进度迟缓和整治成效不佳的地市通报批评，对发生相关事故的依法严肃问责。

四、工作要求

（一）提高思想认识。各地要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，深刻吸取广州海珠区“4·3”、清远依科化工“7·4”、广州汉普医药“4·11”等典型事故教训，严格落实国务院安委会十五条硬措施和省 65 条具体措施，把本次专项整治融入危险化学品安全风险治理巩固提升行动工作中，同向发力，融合推进。

（二）压实主体责任。各地要督促企业牢固树立安全发展理念，以本次专项行动为契机，全面整治涉及危险化学品储存、使用的安全隐患问题，建立健全安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，切实做好安全教育培训、应急救援演练，保障安全生产资金投入，持续提升企业本质安全水平。

（三）强化整治措施。各地要对照重点排查整治内容严格开展执法检查，发现非法生产经营危险化学品的，要依法严肃查处；对未取得营业执照使用危险化学品从事生产的，要及时移交市场监管部门依法查处；发现未按要求开展自查、整改措施不落实等情况，一律依法实施行政处罚；对存在重大事故隐患且无法确保

安全的，要立即依法责令停产停业或停止使用相关设施设备，对整改无望的依法提请属地政府予以关闭。

（四）构建长效机制。各地要认真总结专项整治工作进展、成效和经验，加大正面宣传和负面曝光力度，完善监管方法措施，形成化工医药企业使用危险化学品安全监管长效机制，于2023年7月30日前将本地区专项整治工作情况书面报送省应急管理厅。

请各地级以上市应急管理局及时将本通知转发至属地应急管理部门和化工、医药企业贯彻落实。

附件：广东省化工、医药企业使用危险化学品情况统计表



（联系人：王能豪、柏志勇，电话：020-83702340，邮箱：yjt_whc@gd.gov.cn）

公开方式：主动公开

韶 关 市 应 急 管 理 局

关于转发《广东省应急管理厅关于立即开展 化工、医药企业使用危险化学品安全 专项整治工作的通知》的通知

各县（市、区）应急管理局：

现将《广东省应急管理厅关于立即开展化工、医药企业使用危险化学品安全专项整治工作的通知》转发给你们，请认真抓好贯彻落实。

联系人：胡乐，联系电话：8726236。

附件：《广东省应急管理厅关于立即开展化工、医药企业使用危险化学品安全专项整治工作的通知》



公开方式：不公开

韶关市应急管理局关于立即开展化工医药企业使用危险化学品安全专项整治工作的通知

各县（市、区）应急管理局：

为贯彻落实《广东省安全生产委员会办公室 广东省消防安全委员会办公室关于深刻吸取广州海珠厂房亡人事故教训 进一步强化清明期间安全防控工作的紧急通知》（粤安办〔2023〕58号）和《广东省应急管理厅关于立即开展化工医药企业使用危险化学品安全专项整治工作的通知》（粤应急函〔2023〕115号）的工作部署，切实加强化工、医药企业危险化学品使用安全风险防控，举一反三，坚决遏制类似事故发生，市应急管理局决定部署开展化工、医药企业使用危险化学品安全专项整治工作，现将有关事项通知如下：

一、整治范围

全市涉及使用危险化学品的化工、医药行业企业。化工、医药行业指的是《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）中的第25大类石油、煤炭及其他燃料加工业（第253中类核燃料加工除外），第26大类化学原料和化学制品制造业（第267中类炸药、火工及焰火产品制造除外），第27大类医药制造业、第28大类化学纤维制造业。

二、重点内容

（一）是否未依法取得危险化学品安全生产行政许可擅自生产、经营危险化学品；是否未依法取得危险化学品安全使用许可

证擅自使用危险化学品从事生产并且使用量达到数量标准；是否以一般项目名义建设危险化学品生产、储存装置设施。

（二）危险化学品的使用安全条件（包括工艺）是否符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求；是否将危险化学品储存在专用仓库、专用场所或者专用储存室内，实行分类、分区储存；储存方式和条件是否符合《危险化学品仓库储存通则》等标准规范要求；是否存在超范围、超储量和禁忌物料混存混放问题；是否使用没有“一书一签”或者危险特性不明的危险化学品。

（三）是否根据危险化学品的品种、数量和危险特性等，按标准规范要求采取相应的监测、监控、防晒、防火、防爆、防毒、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏等安全防范措施；是否对危险化学品安全设施进行维护、保养和检测，保证安全设施的正常使用。

（四）是否将场所设施出租发包给不具备危险化学品储存、使用条件的单位和个人；涉及出租、发包的单位，是否签订专门的安全生产管理协议，或者在租赁、承包合同中约定各自的安全生产管理职责；业主单位是否对承租、承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期开展隐患排查治理。

（五）是否依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员；是否建立全员安全生产责任制，明确涉及储存、使用危险化学品的岗位安全责任；是否结合危险化学品的品类、危险特性和工艺、技术等情况建立安全管理制度，编制安全操作规程；是否对涉及储存、使用危险化学品岗位的人员进行必要的安全教育

培训。

（六）是否对本企业储存、使用的危险化学品进行重大危险源辨识、建档和备案；是否落实重大危险源定期检测检验、评估、监控、备案、核销等管理措施；是否采用国家、省明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、技术、设备和材料。

（七）是否制定危险化学品事故应急预案并定期组织演练；是否根据所使用危险化学品的危险特性，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备；涉及危险化学品储存、使用场所的动火、受限空间等特殊作业是否按规定办理作业票，进行安全风险分析，确认安全条件，落实防范措施，明确监护人员。

三、进度安排

（一）摸清底数，建档立账。（4月30日前）。各县（市、区）应急管理局要组织对本辖区化工、医药企业全面摸底排查，精准掌握涉及使用危险化学品的化工、医药企业基本情况，认真填写《广东省化工、医药企业使用危险化学品情况统计表》（附件），于4月27日前报送市应急管理局。

（二）企业自查，整改隐患。（5月30日前）。属地应急管理部门要督促有关企业对照专项整治内容深入开展隐患排查，全面辨识危险化学品安全风险点、危险源，建立健全隐患问题和整改措施清单，按照隐患排查“五落实”要求，逐项抓好隐患问题整改闭环。

√（三）全面核查，重点执法。（6月30日前）。各县（市、区）应急管理局要组织对本辖区涉及使用危险化学品的化工、医药企业进行全覆盖检查，全面核实企业自查自纠情况，督促企业

限期整改隐患，依法查处违法违规行为。

（四）市级督导，重点抽查。（7月30日前）。市应急管理局将按照全市涉及使用危险化学品的化工、医药行业企业总数10%的比例进行抽查、检查。并适时对各地工作推进情况进行督导，对专项工作中的典型经验做法积极推广应用，对工作推诿扯皮、进度迟缓和整治成效不佳的县（市、区）通报批评，对发生相关事故的依法严肃问责。

四、工作要求

（一）提高思想认识。各地要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，深刻吸取广州海珠区“4·3”、清远依科化工“7·4”、广州汉普医药“4·11”等典型事故教训，严格落实国务院安委会十五条硬措施和省65条具体措施，把本次专项整治融入危险化学品安全风险治理巩固提升行动工作中，同向发力，融合推进。

（二）压实主体责任。各地要督促企业牢固树立安全发展理念，以本次专项行动为契机，全面整治涉及危险化学品储存、使用的安全隐患问题，建立健全安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，切实做好安全教育培训、应急救援演练，保障安全生产资金投入，持续提升企业本质安全水平。

（三）强化整治措施。各地要对照重点排查整治内容严格开展执法检查，发现非法生产经营危险化学品的，要依法严肃查处；对未取得营业执照使用危险化学品从事生产的，要及时移交市场监管部门依法查处；发现未按要求开展自查、整改措施不落实等情况，一律依法实施行政处罚；对存在重大事故隐患且无法确保

安全的，要立即依法责令停产停业或停止使用相关设备设施，对整改无望的依法提请属地政府予以关闭。

（四）构建长效机制。各地要认真总结专项整治工作进展、成效和经验，加大正面宣传和负面曝光力度，完善监管方法措施，形成化工医药企业使用危险化学品安全监管长效机制，于 2023 年 7 月 27 日前将本地区专项整治工作情况书面报送市应急管理局。

请各县（市、区）应急管理局及时将本通知转发至属地化工、医药企业贯彻落实。

附件：广东省化工、医药企业使用危险化学品情况统计表

韶关市应急管理局

2023 年 4 月 18 日

（联系人：胡乐，电话：8726236）

聘请专业技术人员审批表

单位：武江区应急管理局

2023 年 6 月 12 日

申请人	朱永东	技术人员 姓名	黎明	工作时间 (天)	1.5
技术人员单位及 技术资格	深圳市华泰建设工程有限公司 工程师 6227 0031 5015 0121 484				
申请事由及工作 地点	2023年6月13、14日丹霞				
劳务费付款方式	现金 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 电汇 <input type="checkbox"/> 汇票 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
审批	分管领导				
	主要领导				

聘请专业技术人员审批表

单位：武江区应急管理局

年 月 日

申请人		技术人员 姓名		工作时间 (天)	
技术人员单位及 技术资格					
申请事由及工作 地点					
劳务费付款方式	现金 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 电汇 <input type="checkbox"/> 汇票 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
审批	分管领导				
	主要领导				



(扫描查收电子文书)

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(韶武) 应急现记〔2023〕82 号

被检查单位 广东丹霞生物制药有限公司(统一社会信用代码: 9144020019155147X0)

地址 广东省韶关市西郊沐溪工业园沐溪大道216号

法定代表人(负责人) 邓志华

职务 总经理 联系电话 13420599940

检查场所 乙醇储罐区、乙醇回收室、乙醇回收塔、锅炉房

检查时间 2023年6月13日9时15分至6月13日11时18分

我们是武江区应急管理局行政执法人员朱庆东, 陈浩, 证件号码为19060224012, 19060224003, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

陈述申辩回避:

问: 你有陈述、申辩和申请回避的权利。你听清楚了吗? 答: 听清楚了。问: 你是否申请执法人员回避? 答: 不申请回避。问: 你对执法人员的执法检查活动和《现场检查记录》所记载的内容是否有意见? 如有意见, 可以依法提出陈述申辩意见。答: 暂无意见。

检查情况: “1、工艺管理情况: 操作规程和工艺控制指标的制定; 2、安全管理情况: 危险化学品生产装置、罐区等设施与周边的距离; 3、安全管理情况: 危险化学品应按照规定分区、分类、分库存放; 应避免超量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存; 4、安全管理情况: 动火作业应按规定进行可燃气体分析; 受限空间作业应按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析; 作业过程应避免无人监护; 5、安全管理情况: 危险化学品生产企业应提供化学品安全技术说明书, 应在包装(包括外包装件)上粘贴、拴挂化学品安全标签的; 6、作业场所安全警示标志设置情况: 工贸企业有限空间作业场所应设置

检查人员(签名): 朱庆东 陈浩

被检查单位现场负责人(签名): 以上作何记录 无意见 袁金平

其他人: 彭晓卫 黎明

2023年6月13日



(扫描查收电子文书)

明显的安全警示标志和警示说明；7、人员管理情况：选用承包商应符合资质；对承包商的安全生产工作统一协调、管理的；8、工艺管理情况：安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废应符合国家标准或行业标准；工艺、设备应符合国家规定；9、工艺管理情况：有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统未按照标准设置、使用或定期检测校验；以及报警信号未发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警的；10、安全管理情况：有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备；11、安全管理情况：在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上应设置明显的安全警示标志的；12、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患：危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员应依法考核合格；13、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患：特种作业人员应持证上岗；14、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患：动火、进入受限空间等特殊作业管理制度应符合国家标准；制度有效执行情况；”暂未发现问题。

“1、危险化学品安全生产许可证情况：安全生产许可证取得；2、危险化学品安全生产许可证情况：转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证；3、设备设施管理情况：涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺的大型化工装置设置紧急停车系统；4、安全管理情况：危险化学品重大危险源的安全生产状况定期检查，采取措施消除事故隐患；5、危险化学品企业非法生产行为：非法生产危险化学品；6、安全管理情况：企业应制定重大危险源管理制度，按照GB 18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案；7、安全管理情况：企业应按照AQ 3036及有关规定设置重大危险源安全监控报警系统，重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；8、安全管理情况：企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府应急管理部门备案；”不涉及此项检查。

发现以下问题：


- 1、乙醇埋地储罐人孔没上紧螺栓；
- 2、乙醇输送操作规程内容部份错误；
- 3、乙醇回收岗位有一检修配电柜（防爆）未挂检修状态标志；

检查人员（签名）：朱庆东 陈浩

被检查单位现场负责人（签名）：以上作何整改
无意见 袁金平

其他人：彭晓卫 黎明

2023年6月13日



(以下空白)

共3页 第3页

安全生产行政执法文书



(扫描查收电子文书)

现场检查记录

(韶武) 应急现记〔2023〕83 号

被检查单位 韶关市科德新材料有限公司(统一社会信用代码: 91440200303867832A)

地址 韶关市武江区甘棠工业园区七路

法定代表人(负责人) 李文庄

职务 总经理 联系电话 13902833008

检查场所 门卫室、厂房、办公室、甲类生产车间、厂区、甲类仓库1、锅炉房、发电机房

检查时间 2023年6月13日13时34分至6月13日16时41分

我们是武江区应急管理局行政执法人员朱庆东, 陈浩, 证件号码为19060224012, 19060224003, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

陈述申辩回避:

问: 你有陈述、申辩和申请回避的权利。你听清楚了吗? 答: 听清楚了。问: 你是否申请执法人员回避? 答: 不申请回避。问: 你对执法人员的执法检查活动和《现场检查记录》所记载的内容是否有意见? 如有意见, 可以依法提出陈述申辩意见。答: 暂无意见。

检查情况: “1、工艺管理情况: 操作规程和工艺控制指标的制定; 2、设备设施管理情况: 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置设置自动化控制系统, 涉及危险化工工艺的大型化工装置设置紧急停车系统; 3、安全管理情况: 危险化学品生产装置、罐区等设施与周边的距离; 4、安全管理情况: 危险化学品应按照规定分区、分类、分库存放; 应避免超量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存; 5、安全管理情况: 动火作业应按照规定进行可燃气体分析; 受限空间作业应按照规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分

检查人员(签名): 朱庆东 陈浩

被检查单位现场负责人(签名): 以上情况属实 无意见 陈立志

其他人: 黎明 彭振卫

2023年6月13日



(扫描查收电子文书)

析；作业过程应避免无人监护；6、安全管理情况：危险化学品生产企业应提供化学品安全技术说明书，应在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的；7、安全管理情况：危险化学品重大危险源的安全生产状况定期检查，采取措施消除事故隐患；8、作业场所安全警示标志设置情况：工贸企业有限空间作业场所应设置明显的安全警示标志和警示说明；9、危险化学品企业非法生产行为：非法生产危险化学品；10、人员管理情况：选用承包商应符合资质；对承包商的安全生产工作统一协调、管理的；11、工艺管理情况：安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废应符合国家标准或行业标准；工艺、设备应符合国家规定；12、工艺管理情况：有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统未按照标准设置、使用或定期检测校验；以及报警信号未发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警的；13、安全管理情况：有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备；14、安全管理情况：在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上应设置明显的安全警示标志的；15、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患：危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员应依法考核合格；16、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患：特种作业人员应持证上岗；17、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患：动火、进入受限空间等特殊作业管理制度应符合国家标准；制度有效执行情况；”暂未发现问题。

“1、危险化学品安全生产许可证情况：安全生产许可证取得；2、危险化学品安全生产许可证情况：转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证；3、安全管理情况：企业应制定重大危险源管理制度，按照GB 18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案；4、安全管理情况：企业应按照AQ 3036及有关规定设置重大危险源安全监控报警系统，重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；5、安全管理情况：企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府应急管理部门备案；”不涉及此项检查。

发现以下问题：

1、①2023年6月2日有消防报警，至今天2023年6月13日还未消警。②消防部份电箱开关名称标识；

检查人员（签名）：朱庆东 陈浩

被检查单位现场负责人（签名）：以上情况属实 无意见 陈立志

其他人：黎明 彭振卫

2023年6月13日



(扫描查收电子文书)

- 2、微型消防站缺物资清单、日常检查记录;
- 3、部份消防器材缺2023年4至5月的检查记录及检查人签名以打勾代替;
- 4、缺消防泵房操作规程;
- 5、甲类生产车间梯间有一防爆配电箱缺俩个螺栓;
- 6、厂房缺风向标;
- 7、甲类车间与丙类车间连廊未安装防火帘;
- 8、甲类仓库1部份危化品无中文名称;
- 9、锅炉房导热油泵出口膨胀节定位螺栓无放松;
- 10、锅炉房热水罐液位计安装不方便员工观察;
- 11、发电机房内发电机开关柜前缺绝缘胶垫;
- 12、甲类生产车间无划定安全通道。

(以下空白)

检查人员(签名): 朱庆东 陈浩

被检查单位现场负责人(签名): 以上情况属实 无意见 陈立志

其他人: 黎明 彭振卫

2023年6月13日



(扫描查收电子文书)

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(韶武) 应急现记〔2023〕84 号

被检查单位 丽珠集团利民制药厂(统一社会信用代码: 91440200618357941C)

地址 广东韶关市工业西路89号

法定代表人(负责人) 蔡信福

职务 总经理 联系电话 13826398088

检查场所 中药二车间、乙醇储罐区

检查时间 2023年6月14日9时16分至6月14日11时12分

我们是武江区应急管理局行政执法人员朱庆东, 陈浩, 证件号码为19060224012, 19060224003, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

陈述申辩回避:

问: 你有陈述、申辩和申请回避的权利。你听清楚了吗? 答: 听清楚了。问: 你是否申请执法人员回避? 答: 不申请回避。问: 你对执法人员的执法检查活动和《现场检查记录》所记载的内容是否有意见? 如有意见, 可以依法提出陈述申辩意见。答: 暂无意见。

检查情况: “1、工艺管理情况: 操作规程和工艺控制指标的制定; 2、安全管理情况: 危险化学品生产装置、罐区等设施与周边的距离; 3、安全管理情况: 危险化学品应按照规定分区、分类、分库存放; 应避免超量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存; 4、安全管理情况: 动火作业应按规定进行可燃气体分析; 受限空间作业应按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析; 作业过程应避免无人监护; 5、安全管理情况: 危险化学品生产企业应提供化学品安全技术说明书, 应在包装(包括外包装件)上粘贴、拴挂化学品安全标签的; 6、作业场所安全警示标志设置情况: 工贸企业有限空间作业场所应设置

检查人员(签名): 朱庆东 陈浩

被检查单位现场负责人(签名): 徐建春
以上情况属实
无意见

其他人: 彭维己 黎明

2023年6月14日



(扫描查收电子文书)

明显的安全警示标志和警示说明；7、人员管理情况：选用承包商应符合资质；对承包商的安全生产工作统一协调、管理的；8、工艺管理情况：安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废应符合国家标准或行业标准；工艺、设备应符合国家规定；9、工艺管理情况：有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统未按照标准设置、使用或定期检测校验；以及报警信号未发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警的；10、安全管理情况：有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备；11、安全管理情况：在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上应设置明显的安全警示标志的；12、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患：危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员应依法考核合格；13、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患：特种作业人员应持证上岗；14、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患：动火、进入受限空间等特殊作业管理制度应符合国家标准；制度有效执行情况；”暂未发现问题。

“1、危险化学品安全生产许可证情况：安全生产许可证取得；2、危险化学品安全生产许可证情况：转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证；3、设备设施管理情况：涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺的大型化工装置设置紧急停车系统；4、安全管理情况：危险化学品重大危险源的安全生产状况定期检查，采取措施消除事故隐患；5、危险化学品企业非法生产行为：非法生产危险化学品；6、安全管理情况：企业应制定重大危险源管理制度，按照GB 18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案；7、安全管理情况：企业应按照AQ 3036及有关规定设置重大危险源安全监控报警系统，重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；8、安全管理情况：企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府应急管理部门备案；”不涉及此项检查。

发现以下问题：

- 1、中药二车间消防控制室缺可燃气体探测器分布图；
- 2、乙醇埋地罐区有一排放管设单阀，其管口未加盲板。

(以下空白)

检查人员（签名）：朱庆东 陈浩

被检查单位现场负责人（签名）：以上情况属实 无意见 徐建春

其他人：郭振己 黎明

2023年6月14日